

団体名	要望事項	要望の要旨・内容	回答
体育協会	グラウンド等の適正な管理	草等の繁茂により大会等の開催に支障がないよう、除草回数の増加など、グラウンド等の適正な管理の徹底をお願いします。	公園指定管理者のウイングパークと連携し、適正な管理に努めます。引き続き、大会等の開催にあたっては、事前の情報共有をお願いいたします。
体育協会・バレーボール連盟	ホールの設備改善	今夏のバレーボールの大会時には室温が35度以上になることもあり、熱中症になる恐れが非常に高くなってきています。これまでも継続して要望していますが、ホールの冷房設備について、事故が起きる前に、できるだけ早急に設置に向けた取り組みをお願いします。	ホールの冷房設備については、課題があると認識しております。今後、老朽化や緊急性等を踏まえ、市の公共施設全体における優先順位をつけて検討してまいります。なお、引き続き、補助金の活用など、財源の確保も含めて検討してまいります。
軟式野球連盟	プリモパーク武蔵野野球場への用具の追加配置	グラウンドブラシ3本・レーキ5本の追加配置をお願いします。	予算の範囲内で対応いたします。
プリモパーク武蔵野野球場の全面的な整備	グラウンドの内野部分の土の入替・補充及び外野部分(芝地)の除草をお願いします。	グラウンドの内野部分の土の入替・補充及び外野部分(芝地)の除草をお願いします。	野球場の改修の予定はありませんが、公園指定管理者のウイングパークと連携し、日常の維持管理の中で適正な運営に努めてまいります。
柔道会	第3 ホール空調機からの水漏れの改善	3年ぐらい前から水漏れに気が付き、今年も3箇所から漏れていて、1箇所は大粒の雨が降っているかように水が落ちてきている状況です。バケツを置くなどの対策をしていますが、滑ってけがをしたり、カビが発生する心配があったりと、活動に支障を来しています。また、夏場は冷房が使えないと熱中症の心配がありますので、安心して活動ができるよう改善をお願いします。(添付資料 No.1・2)	空調室内機のドレンパンの劣化により、使用時に漏水していましたが、令和5年12月に交換修繕を実施いたしました。

ソフトテニス連盟 テニス連盟	S&D スポーツパーク 富士見テニスコート の改修	A・B面ともサービスマシン付近のコートが劣化していて、劣化により生じた段差に躓き、転倒する要因になり危険なので、サービスマシン付近全体のコートの改修をお願いします。 (添付資料 No.3)	令和5年度、公園指定管理者のウイングパークにより、テニスコートの不良箇所の修繕を実施しました。引き続き、定期的な点検を行い、適正な管理に努めてまいります。なお、テニスコート全体の改修の予定はありません。
弓道会	S&D スポーツパーク 富士見第3駐車場の 整備	降雨時は至る所が池のようになり、車の乗降が困難であるため、砂利を撒くなどの整備をお願いします。	砂利敷きの富士見公園第1・2駐車場については、日常の維持管理の中で、適正な管理に努めてまいります
弓道会	S&D スポーツパーク 富士見テニスコート 周辺の樹木の剪定	東側のヒマラヤ杉が高木になっていて、積雪時は陰になった部分が凍り、雪解けに時間を要しコートが利用できなかつたり、転倒する要因にもなり危険なので剪定をお願いします。	公園指定管理者のウイングパークと連携し、公園全体の中で優先順位を付けた上で順次実施してまいります。なお、市では緑化政策を推進してまいります。
弓道会	弓道場建屋の点検・ 修理	建屋も老朽化により、外壁の穴あきや塗装の剥がれ、天井の雨漏りなどが年々拡大しています。特に玄関右側の外壁は下部の腐食が内部まで深く進行した状態になっています。玄関先であり多くの人の目にも触れますので、早急に建屋全体の点検・修理をお願いします(添付資料 No.4・5)	弓道場建屋については、課題があると認識しております。今後、老朽化や緊急性等を踏まえ、市の公共施設全体における優先順位をつけて検討してまいります。
弓道会	防矢ネットを開閉式 に改修	道場の場までの矢道上部に設置してある防矢ネットは強風、豪雨等による破損が度々あり、その都度補修をしています。道場開設当初の防矢ネットのため経年劣化が進んでおり、破損と修理を繰り返すことでは抜本的な解決に結びつかず、費用の点からも効果的とは思われません。強風や台風の影響による破損を事前に回避できるよう「予防保全」の観点から、防矢ネットを「昇降式」に改修していただきますようお願いいたします。(添付資料 No.6)	防矢ネットの改修については、今後、老朽化や緊急性等を踏まえ、市の公共施設全体における優先順位をつけて検討してまいります。

	会議室のエアコンの更新	弓道場会議室のエアコンは年式も古く、弓道会で洗淨することもありますが、内部はカビ等で相当汚れている状況です。清潔な室内環境を維持するためにも、最新の省エネ性能に優れたエアコンへの更新をお願いします。	令和6年度に追加で設置する予定です。
バスケットボール連盟	メインコート作成と移動式ゴールの設置	Bリーグ等のバスケットボールチームを招致し、プロ選手のプレーを市内の小・中学生や高校生に観ていただきたいので、スポーツセンター第1ホールにメインコートの作成と移動式のゴールの設置をお願いします。	メインコート及び移動式ゴールの設置は考えておりません。
インディアカ連盟	第1中学校体育館への用具の追加配置等	現在、当連盟加盟6団体が体育館を利用していますので、インディアカ用の小さい得点板を2コート分追加配置をお願いします。また、コート線が剥がれているため、貼付をお願いします。	学校開放用備品については、全体を考慮して適宜更新しています。 コートのラインについては、学校での教育活動に支障のない現状において改修は考えておりません。